



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

169460, Россия, Республика Коми, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а; тел. 94-0-39; тел. Доверия: (8212)-29-99-99; электронный адрес: ogpnizva@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 24 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сизябская средняя общеобразовательная школа"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Ижемского района по пожарному надзору № 1 от 13.02.2021, ст. ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 29.11.19 г. по 09.12.19 г. проведена плановая выездная проверка, - Терентьевым Григорием Владимировичем, дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

Здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сизябская средняя общеобразовательная школа"; Республика Коми, Ижемский район, с. Сизябск, ул. Школьная, д. 67

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директором МБОУ "Сизябская средняя общеобразовательная школа" Каневым Николаем Алексеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) - лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторного противопожарного инструктажа в связи с введением в действие новых правил проти-	Абз. 1 п. 26 Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	10.03.2022	

	вопожарного режима на территории РФ			
2.	Расположенные на объекте первичные средства (огнетушители) не проходят техническое обслуживание с установленной периодичностью в течение всего срока эксплуатации (ежеквартальный осмотр, ежегодная проверка) с соответствующей отметкой в журнале учёта средств противопожарной защиты	п. 4.3.1; 4.3.6; 4.3.7; СП 9.13130.2009	10.03.2022	
3.	Отсутствуют необходимые записи о проведении технического обслуживания огнетушителей (на корпусе, в паспорте и специальном журнале)	п. 4.5.1 СП 9.13130.2009	10.03.2022	
4.	эвакуационный выход из помещения столовой (позиция 30 технического паспорта) имеет высоту в свету менее 1,9 м. (по факту 1.82м)	п. 6.16 Строительных норм и правил 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97)	10.03.2022	
5.	эвакуационный выход №5 из помещений 1 этажа (позиция 38 технического паспорта) имеет высоту в свету менее 1,9 м. (по факту 1.82м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97	10.03.2022	
6.	эвакуационный выход из помещения мастерской (позиция 21 технического паспорта) имеет высоту в свету менее 1,9 м. (по факту 1.80м)	п. 6.16 СНиП 21-01-97	10.03.2022	
7.	В тамбуре производственных мастерских (позиция 21 технического паспорта) допускается хранение инструмента, мебели.	п. п. В п.27 ППР 2020	10.03.2022	
8.	Под лестничным маршем центральной лестничной клетки, выполненной из горючих материалов, ведущей на 2 этаж расположена электрощитовая (поз. 45 технического паспорта)	п. 6.32 СНиП 21-01-97	10.03.2022	
9.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений лаборантской (поз. 7,9,10 технического паспорта) с обозначением на входных дверях класса зоны и категории.	п.12 ППР 2020	10.03.2022	
10.	Руководитель организации на объекте с массовым пребыванием не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (далее СИЗОД) из расчёта 1 СИЗОД на 1 дежурного	п.30 ППР 2020	10.03.2022	
11.	Чердачное помещение здания класса функциональной пожар-	п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,	10.03.2022	

ной опасности Ф 4.1 не оборудовано пожарной сигнализацией	помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Терентьев Григорий Владимирович

дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Коми.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 28 » июня 20 21 г.



Предписание для исполнения получил (а):

[Signature]
(подпись)

« 28 » июня 20 21 г.

[Signature]

(должность, фамилия, инициалы)